

הצהרת היבואן/יצרן לעמדת טעינה לרכב חשמלי

יש להציג הצהרה זו לבודק עמדת הטעינה ולמסור לבעל עמדת הטעינה.

שם ספק/מתקין עמדת הטעינה: טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ, טלפון: _____
הנני מצהיר בזאת כי עמדת הטעינה המפורטת להלן עומדת בדרישות תקן IEC 61851-1 או בתקן IEC 61851-23.

נתוני עמדת הטעינה:

שם היצרן: Quantex energy	דגם: QIEV22-Y3	מס' סידרה: 2302210847
הספק נקוב: 22kW	מספר נקודות חיבור: 1	תלת/חד מופעי: תלת מופעי

אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423 ;
☒ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס A / סיפוס E יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר לפי תקן IEC 62955 ;
☐ העמדה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד ;
☐ העמדה אינה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר.

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ העמדה כוללת הגנה בפני מתח יתר ;
☒ העמדה אינה כוללת הגנה בפני מתח יתר.

עמדות טעינה בזרם ישר (DC) (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ עמדה כוללת הפרדה גליונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "צפה" (Isolated d.c. EV charging station) ;
☐ העמדה כוללת משגוח ;
☐ העמדה אינה כוללת משגוח.
☐ עמדה שאינה כוללת הפרדה גליונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "מאורקת" (Non-isolated d.c. EV charging station).

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ העמדה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודות חיבור ;
☒ העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודות חיבור.

חתימה, מספר רישיון חשמלאי מטעם היבואן/יצרן:

סגל אריאל הנדסת חשמל בע"מ
515121655 ח.ס.
רישיון בודק 3 מס' 120875
המדע 30 זכרון יעקב
052-2404821

תאריך:

21.02.2023

חתימה וחותמת היבואן/יצרן:

Taldor Computer
Systems (1986) Ltd.

