

עמדת טעינה ביתית לרכב חשמלי POWER PRO PREMIUM



מקסימום הספק טעינה בחד פאזי עד 7.6kW בתלת פאזי עד 22kW

זרם טעינה עד 32A

אפשרות חיבור תלת פאזי או חד פאזי

שיטת התקנה - קיר/עמוד

אורך כבל-עד 5 מטר

מתאם חיבור TYPE2

דרוג מוגנות IP66

מסך 3.5 אינטש

סטטוס טעינה

תקשורת בלוטוס

אפליקציה באנדרואיד ו אפל **EVSEMaster**

שליטה על זרם הטעינה

הגנת עומסים

הגנת טמפרטורה

הגנה אנטי וונדאלית IK10

הגנת מתח

הגנת קצר

הגנת הארקה

הגנת זרם זליגה מובנה מסוג A

ללא צורך בממסר פחת מסוג B (ראה אישור מצורף ממהנדס בודק אריאל סגל)

משקל 6-8 ק"ג

מידות 295/195/65mm

שים לב- לפי חוק החשמל מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי בודק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע כל שינוי יסודי בה.

קישור לסרטון שימוש באפליקציה **EVSEMaster**

<https://youtu.be/jWCG9CCnQg0>



28/05/2023

לכבוד:

חשמלאים מתקני עמדות טעינה

אישור תקינות והעדר הצורך במפסק פחת מסוג B

בתאריך 28.05.2023 בדקתי עמדת טעינה מדגם SE-B20-MCW-22K-APP שמיוצאת על ידי חברת Semicom. מדובר בעמדת טעינה תלת פאזית להספק טעינה מרבי של 22kW. העמדה נבדקה לעמידה בתקנים הרלוונטיים ובהנחות מינהל החשמל שפורסמו בתאריך: 19.11.19. הנני לאשר כי בעמדה מותקן התקן זיהוי זליגת זרם ישר של 6mA. ההתקן נבדק ונמצא תקין.

1. לאור כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי עמדת הטעינה הנ"ל נמצאה תקינה וראוייה לחיבורה לרשת החשמל.
2. בעמדת טעינה זו אין צורך להתקין בלוח המזין מפסק פחת מסוג B. כן נדרש להתקין בלוח המזין מפסק פחת מסוג A או מפסק פחת מסוג F.

חתימה וחותמת הבוס:

סגל אריאל

כתובת: המדע 30, זכרון יעקב

מ.ר. חשמלאי מהנדס - 056347

מ.ר. בודק סוג 3-120875

חתימה וחותמת:

סגל אריאל הנדסת חשמל בע"מ

ח.פ. 515121655

רשיון בודק 3 מס' 120875

המדע 30 זכרון יעקב

052-2404821

סגל אריאל - הנדסת חשמל בע"מ		מספר ת.פ: 515121655
כתובת: המדע 30 זכרון יעקב	טלפון: 052-2404821	פקס: 04-6290774
דוא"ל: arielsg1@bezeqint.net	אתר אינטרנט: http://www.arielsegal.co.il	