

תעודת בדיקה מספר 7052354321

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2020/05/25

תאור המוצר

מנורה - לגומחה
הדגם הנבדק : DISC FET 92453 מנורת גומחה LED, IP40, בידוד כפול 18Wmax
יצרן : FETAYA ELECTRICS
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/05/25 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: NL-61313/A1
שהופקה ע"י: DEKRA בתאריך: 11/10/2019
פירוט הדגמים ראה בגוף התעודה. MODEL/TYPE:.....
TEST REPORT REF. No.: 6062226.50 27/09/2019

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2020/07/08

תאריך הפקת תעודה

יאן אילייב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052354321

1953 - "

12

6

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת גומחה המיועדת להתקנה שקועה בתוך תקרה.

יצרן - FETAYA ELECTRICS, סדרה - DISC, ארץ ייצור - סין.

דגם - FET 92xyz השוני הוא בגוון אור, בצורה החיצונית של המנורה ובהספק.

x- גוון אור

6500K =4

3000K =5

4000K =6

y- צורה חיצונית

=4 גוף תאורה מרובע

=5 גוף תאורה עגול

z- הספק

3W =0

6W =1

12W =2

18W =3

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת LED Module בהספק מקסימלי עד 18W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP40.

דרגת סיכון אור כחול: RG0

טמ' סביבת עבודה: $ta:40^{\circ}C$

מעטפת המנורה והמכסה עשויים חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Driver אינטגרלי - זהה בכל הדגמים למעט צורה מלבנית/ מעוגלת

(2 LED Module

(3 פתיל זינה תוצרת - Recheer Electric Wire, דגם - H03VVH2-F, מעבדה מאשרת - VDE.

תעודת בדיקה מספר 7052354321

1953 - "



12

6

3

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י קצוות זינה.

תמונות מצורפות.








תעודת בדיקה מספר 7052354321

1953 - "

12

6

4





תעודת בדיקה מספר 7052354321

" - 1953

12

6

5



תעודת בדיקה מספר 7052354321

1953 - "

12

6

6

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
2.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
2.5	סימון (פרק 3)		מתאים
2.203.1	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
2.203.2	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
2.203.3	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3)		מתאים