

## תעודת בדיקה מספר 7072353482

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693  
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703  
 תאריך ההזמנה : 2020/12/29

## תאור המוצר

מפסק חשמלי - מפסק חשמלי לשימוש ביתי  
 הדגם הנבדק : SD-80 מתגי זמן  
 ארץ יצור : סין

## פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/01/24 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4363393  
 כמות במדגם : 3  
 מספר שטר מטען : 20120080  
 נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2021/01/05  
 שם ארץ יבוא : סין

## מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 13-דרישות מבניות, 21-עמידות בחום, 24-עמידות של חומרים מבדדים בפני חום חריג, אש ונתיבות של התקן הישראלי ת"י 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007, גליון תיקון מספר 1 מיוני 2019

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

## מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.  
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2021/02/09

תאריך הפקת תעודה



לאוניד קניז'ניק תפקיד מהנדס בודק

שם המאשר:

## תעודת בדיקה מספר 7072353482

1953 - "

12

4

2

: הדוגמאות לבדיקה הן מפסקים עם קוצבי זמן מכניים ל- 120 דקות דו קוטביים המיועדים להתקנה

בתיבת ההתקנה אחרת (מלבנית) במתח נומינלי של 250 וולט ובזרם נומינלי של 16 אמפר.

בקוצב זמן קיימת נורית הסימון.

סימון

על המוצר קיימת מדבקה עם הסימונים הבאים:

FETAYA  
ELECTRIC  
Hours Countdown Timer 3  
16A 230V~ max 3500W, 50Hz  
Pole 1  
μ  
5403 דגם SD-80

על הקוצב זמן מודפסים הסימונים הבאים :

|    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 1h | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| ON | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |   |

על השטח פנימי של קוצב זמן קיימת מדבקה עם הסימונים הבאים:

דגם  
SD-80  
16A 230V~ MAX 3500W/50 HZ  
Hours countdown Timer 3  
μ  
FETAYA  
ELECTRICS  
5403

סמוך להדקים של קוצב זמן מודפסים הסימונים הבאים :

|     |     |      |      |
|-----|-----|------|------|
| Nin | Lin | Nout | Lout |
|-----|-----|------|------|

על המפסק מובלטים הסימונים הבאים:

סמל מסחרי של היצרן  
KND6-201D  
16A 250VAC VDE  
CE

## תעודת בדיקה מספר 7072353482

1953 - "

12

4

3

M

סמוך להדקים של המפסק מובלטים הסימונים הבאים:

כניסה 230V

N L

יציאה לדוד

N L

על המפסק מודפסים הסימונים הבאים :

I

0



## תעודת בדיקה מספר 7072353482

1953 - "

12

4

4

| מספר<br>סעיף | תאור סעיף                                         | ליקויים | מסקנה |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|-------|
| 8            | סימון                                             |         | מתאים |
| 10           | הגנה מפני הלם חשמלי                               |         | מתאים |
| 13           | דרישות מבניות                                     |         | מתאים |
| 21           | עמידות בחום                                       |         | מתאים |
| 24           | עמידות של חומרים מבדדים בפני חום חריג, אש ונתיבות |         | מתאים |