

תעודת בדיקה מספר 7052319372

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2020/02/13

תאור המוצר

תקע ובית תקע לשימוש ביתי - בתי תקע קבועים
הדגם הנבדק : EL5900 בית תקע להתקנה על פס דין
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/03/10 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4220588
כמות במדגם : 3
מספר שטר מטען : 20002353
נמל היבוא : נמל אשדוד
תאריך כניסה: 2020/02/18
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 9-בדיקת המידות, 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 13-מבנה של בתי תקע קבועים, 25-עמידות בחום, 28-עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 1 חלק עשירי 1 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר - דרישות כלליות, מספטמבר 2017

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.


מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2020/03/17

תאריך הפקת תעודה



סרגיי פרלינסקי תפקיד מהנדס בודק

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052319372

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו בית התקע, בעל מגעת הארקה, המיועד להתקנה בלוח חשמל על פס דין. בבית התקע מותקן תריס הגנה המכסה את שפופרות הזרם. בית התקע עשוי מחומר מבדד ובו חלקים נושאי זרם והארקה העשויים מחומר מתכתי.

הסימון על גבי בית התקע:



פתיה (פ) FETAYA

EL 5900

16A/250V~

הסימון בסמוך ההדקים:

N — | — L
— — .



תעודת בדיקה מספר 7052319372

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
9	בדיקת המידות		מתאים
10	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
13	מבנה של בתי תקע קבועים		מתאים
25	עמידות בחום		מתאים
28	עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות		מתאים

סוף תעודת הבדיקה