

תעודת בדיקה מספר 7052358486

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 2020/06/07

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
 הדגם הנבדק : 9070B
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/06/04 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4250479
 כמות במדגם : 1
 מספר שטר מטען : 2004078
 נמל היבוא : נמל אשדוד
 תאריך כניסה: 2020/05/13
 שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 1.2-דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות), 1.5-סימון (פרק 3), 1.8-אמצעי הארקה (פרק 7), 1.10-תיול חיצוני ופנימי (פרק 5), 1.11-הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8), 1.14-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה אינו היתר תו תקן


תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2020/06/07

תאריך הפקת תעודה



ולדימיר רפופורט תפקיד מהנדס בודק

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052358486

" - 1953

12

3

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת צמודת קיר, המיועדת להתקנה על משטח דליק,

י דגם 9070B, מותג - Fetaya Lighting,

פירוט הדגמים ראה בהמשך, ארץ ייצור - סין.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP65.

מעטפת המנורה וסוכך הלדים עשויים מחומר פלסטי.

הספק המנורה - 1W,

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות 9 דיודות פולטות אור (LED)

LED Module מדגם - FLD3014-9

מהדקי זינה נושאים סמל מסחרי, דגם - PA/9/8, מעבדה מאשרת - VDE.

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

תמונות מצורפות.



ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7052358486

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
1.8	אמצעי הארקה (פרק 7)		לא ישים
1.10	תיוול חיצוני ופנימי (פרק 5)		מתאים
1.11	הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8)		מתאים
1.14	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10)		מתאים