

תעודת בדיקה מספר 9952343822

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2019/04/22

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק מתוברגות
הדגם הנבדק : EKL 4BE SVCE SCHWARZ יחידות הידוק מתוברגים
יצרן : ELECTRO TERMINAL
ארץ יצרן : אוסטרית

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/04/29 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4089214
כמות במדגם : 21
מספר שטר מטען : 079827
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2019/04/28
מספר חשבון ספק: 93022061 מיום: 2019/03/29 שם ספק ELECTRO TERMINAL
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 11-מבנה, 16-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י 60998
חלק 2 חלק עשרוני 1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות, מדצמבר
2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.

2019/05/06

תאריך הפקת תעודה



יצחק אלמה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9952343822

1953 - "

12

3

2

: המוצר הנבדק הינו התקן הדק רב כניסות (12POLE) ובו הדק עשוי מחומר מתכתי. בכל הדק קיימים שני ברגי הידוק.


סימון:

הסימון בחזית המוצר:

EKL4BE 25 TC (TRIDONIC)
750V

הסימון בגב המוצר:

VDE KEMA KEUR S N FI OVE



תעודת בדיקה מספר 9952343822

" - 1953

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
11	מבנה		מתאים
16	עמידות בחום		מתאים