

תעודת בדיקה מספר 9952369437

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2019/06/24

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק מתוברגות
הדגם הנבדק : EKL 3 S מהדק חשמלי
יצרן : ELECTRO TERMINAL
ארץ יצרן : אוסטרית

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/07/01 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4116963
כמות במדגם : 18
מספר שטר מטען : 0014390
נמל היבוא : נמל אשדוד
מספר חשבון ספק: 93023393 מיום: 2019/05/31 שם ספק ELECTRO TERMINAL
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 11-מבנה, 16-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י 60998
חלק 2 חלק עשרוני 1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות, מדצמבר
2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/07/11

תאריך הפקת תעודה



יצחק אלמה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9952369437

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו התקן הדק רב כניסות (12 יחידות). ההתקן עשוי מחומר מבדד ובו הדק מחומר מתכתי. בהדק קיימים תבריגים המיועדים לשני ברגי הידוק.

סימון:

הסימון על כל שתי יחידות הידוק סמוכות:

TC (סמל יצרן)
450V EKL3S 16[±]s
S NF VDE S+

KEMA KEUR OVE ESC



תעודת בדיקה מספר 9952369437

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
11	מבנה		מתאים
16	עמידות בחום		מתאים

סוף תעודת הבדיקה