

תעודת בדיקה מספר 9952369872

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2019/06/24

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק לא מתוברגות
הדגם הנבדק : SDK 8 יחידות הידוק לא מתוברגות
יצרן : ELECTRO TERMINAL
ארץ יצרן : אוסטרליה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/07/01 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4116963
כמות במדגם : 21
מספר שטר מטען : 0014390
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2019/06/30
מספר חשבון ספק: 93023393 מיום: 2019/05/31 שם ספק ELECTRO TERMINAL
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 11-מבנה, 16-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י 60998
חלק 2 חלק עשרוני 2 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות, מדצמבר
2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/07/11

תאריך הפקת תעודה



יצחק אלמה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9952369872

1953 - "

12

3

2

: הדוגמאות הנבדקות הינן יחידות הידוק, לא מתוברגות המאפשרות לחבר עד 8 מוליכים במקביל. התקן ההידוק עשוי ממעטפת מחומר מבדד ובו הדקים קפיציים מחומר מתכתי.

סימון:

הסימון על גבי כל יחידת הידוק:

0.5 - 2.5 ■
450V SDK8

EN EC VDE UL
TE (סמל יצרן)



תעודת בדיקה מספר 9952369872

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
11	מבנה		מתאים
16	עמידות בחום		מתאים