

תעודת בדיקה מספר 7172314554

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 2021/08/29

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
 הדגם הנבדק : STREET FET 9280 מנורת קיר IP65, ClassII, 10W LED
 יצרן : FETAYA LIGHTING
 ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/09/09 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: DE 2-032140
 שהופקה ע"י: TUV Rheinland בתאריך: 30/07/2021
 MODEL/TYPE:.....STREET
 TEST REPORT REF. No.: CN21UAUU-001 30/07/2021

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2021/09/12

תאריך הפקת תעודה

יאן אילייב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7172314554

1953 - "

12

6

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת קיר המיועדת להתקנה על משטח דליק.

מותג- FETAYA LIGHTING, דגם- STREET FET 9280, ארץ יצור - סין.

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת LED Module בהספק כולל של 10W

סוג הגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת הגנה מפני מוצקים ומים: IP65

דרגת סיכוני אור כחול: RG0

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Module מסומן ב- YT21172 BL02 276*200mm 9V 8C*15B*2 V1.0

מורכב מ- 240 דיודות פולטות אור (LEDs)

120 יחידות LED בגוון הארה קר- CW

120 יחידות LED בגוון הארה חם- WW

(2 בורר (switch) לבחירת גוון אור- 3000K/4000K/6500K

מסומן- YT21090 10W-CCT

(3 LED driver דגם- BLO2-10W נבדק בחלק מהבדיקה ב Attachment 2

(4 כרטיס אלק' + פוטוצל (PCB of sensor) דגם- KB-5150

מסומן ב- ES-G09B

(5 מהדקי זינה תוצרת- Openwise, דגם- 903-2, מעבדה מאשרת- ENEC 05,

נתונים טכניים: 400V, 13.5A

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

תמונות מצורפות.





תעודת בדיקה מספר 7172314554

1953 - "

12

6

3








תעודת בדיקה מספר 7172314554

1953 - "

12

6

4







תעודת בדיקה מספר 7172314554

1953 - "

12

6

5



תעודת בדיקה מספר 7172314554

1953 - "

12

6

6

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.2.0.3.201	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 961 חלק 15)		מתאים
1.2.0.3.202	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
1.2.0.3.203	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.3)		מתאים
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
299	בדיקת דו"ח CB לפי נוהל נ.ב. 43-0-26		מתאים