

תעודת בדיקה מספר 7152377771

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2021/06/14

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
הדגם הנבדק : MICHAELLA צמוד תקרה Class I, IP20, 72W LED
יצרן : FETAYA LIGHTING
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/06/20 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: CN2290
שהופקה ע"י: CQC בתאריך: 08/01/2018
MODEL/TYPE:.....MICHAELLA
TEST REPORT REF. No.: CVC2017-1416 22/12/2017

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2021/07/26

תאריך הפקת תעודה

יאן אילייב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7152377771

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 5

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק מנורת תקרה, המיועדת להתקנה על משטח דליק,

תוצרת - FETAYA LIGHTING, דגם - MICHAELLA, ארץ ייצור - סין.

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות 4x LED Module בהספק כולל - 72W,

כל LED Module מורכב מ- 90 דיודות פולטות אור (LED) סה"כ 360 LED's.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <I>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכוני אור כחול: RG0

מעטפת המנורה עשויה חומר מתכתי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

מידות המנורה בקירוב: קוטר - 60cm

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Driver תוצרת - LIFUD, דגם - LF-GIR040YA(H)0900H, מעבדה מאשרת - TUV,

נתונים טכניים: Output: 33-40VDC, 900mA, tc: 90°C.

(2) LED Module (x4) נושא סימון: 2835-443.3x5.8-6C15B-1.4

(3) מחבר מהיר זכר/נקבה בין הדרייבר לפנל.






חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

תמונות מצורפות.

תעודת בדיקה מספר 7152377771

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953






דף 3 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7152377771

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7152377771

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.2.0.3.201	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 961 חלק 15)		מתאים
1.2.0.3.202	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
1.2.0.3.203	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.3 מעל 1000W)		מתאים
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
299	בדיקת דו"ח CB לפי נוהל נב. -43-0-26		מתאים

סוף תעודת הבדיקה