



תעודת בדיקה מס' 7052394413

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין: א.פתיה
כתובת: אליהו איתן 15 ראשל"צ
תאריך ההזמנה: 25/08/2020

בדיקה של:

גלאי עשן עצמאי פוטואלקטרי דגם GS526 מתוצרת חברת STITERWELL, ארץ יצור: סין. הגלאי ניזון מסוללה עצמית 3 וולט בלבד מסוג לטיום
דגם סוללת לטיום CR123A מתוצרת חברת PAIRDEER

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות ת"י 1220 חלק 5: "גלאי עשן למערכות גילוי אש", יוני 2018.

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תעודה זו מתייחסת לדוגמא שנבדקה בלבד ואין ליחסה לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	מסמך זה בלבד לא ישמש לשחרור טובין ממכס
---	--	--

1. כללי:

חובא לבדיקה ע"י נציג המזמין גלאי עשן עצמאי מדגם GS526 מסוג פוטואלקטרי מתוצרת חברת STITERWELL. הגלאי ניזון מסוללת עצמית של 3 וולט מדגם CR123A מתוצרת חברת PAIRDEER.

2. מסקנות:

הגלאים שנבדקו מתאימים לדרישות תקן 1220 חלק 5 (להתקנה בדירות מגורים)

3. הערות:

- הגלאים נבדקו לשימוש בדירות מגורים
- בכל גלאי מסופק גליון התקנה, תחזוקה בשפה העברית.
- בהתאם להנחיות יצרן הגלאי, אין לבצע שימוש בגלאי לאחר 10 שנים (משך חיי הסוללה שבגלאי הינו עד 10 שנים)
- יש להקפיד על אמצעי הבטיחות והאזהרות המצויינים בהוראות ההתקנה
- להפעלת הגלאי יש ללחוץ על הלחצן 5 שניות עד שהנורית תדלוק

תאריך הדפסה 11.04.2021

שם הבדוק:

שם החותם: ברוך זילוני
תפקיד: בודק

תעודת בדיקה מס' 7052394413

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

4. תוצאות הבדיקה:

4.1 תמונות

