

תעודת בדיקה מספר 7252389413

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2022/08/09

תאור המוצר

תופי כבלים
הדגם הנבדק : 5722-FET
יצרן : FETAYA ELECTRIC
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2022/09/08 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4653980
כמות במדגם : 1
מספר שטר מטען : 22080133
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2022/09/08
מספר חשבון ספק: 2112243 מיום: 2022/07/22
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 7-סימון, 9-הארקה, 11-כבלים גמישים והחיבורים שלהם, 17-התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי של התקן הישראלי ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מנובמבר 2015, גליון תיקון מספר 1 ממרץ 2019

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2022/09/11

תאריך הפקת תעודה

גל עושרי תפקיד בודק

שם המאשר:

Importer_hsmi@sii.org.il

דוא"ל:

ווטסאפ: 050-6899800

טל: 03-6465160

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב

תעודת בדיקה מספר 7252389413

1953 - "

12

3

2

: המוצר הנבדק הינו תוף כבל העשוי מחומר פלסטי. בתוף הכבל מותקנים ארבעה בתי תקע ומנתק תרמי. לתוף מחובר כבל גמיש בעל תקע יצוק.



ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7252389413

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
7	סימון		מתאים
9	הארקה		מתאים
11	כבלים גמישים והחיבורים שלהם		מתאים
17	התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי		מתאים