

תעודת בדיקה מספר 7452300302

דף 1 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 01/01/2024

תאור המוצר

תקע ובית תקע לשימוש ביתי - בתי תקע קבועים
הדגם הנבדק : 6971 בית תקע יחיד להתקנה בולטת , IP65
יצרן : FETAYA ELECTRICS
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 02/01/2024 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 6

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 9-בדיקת המידות, 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 13-מבנה של בתי תקע קבועים, 16-עמידות מפני בלייה, הגנה ע"י מעטפת, ועמידות מפני לחות, - 19עליית הטמפרטורה, 25-עמידות בחום, 28-עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות, של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 1 חלק עשרוני 1 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר - דרישות כלליות, מספטמבר 2017, גליון תיקון מספר 2 ינואר 2024

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 7 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
בדיקה חלקית זו מסתמכת על בדיקת אב-טיפוס 7452300305.

תעודת בדיקה מספר 7452300302

דף 2 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו בית התקע יחיד עם מכסה קפיצי. כולל מגעת הארקה. המיועד להתקנה בולטת באמצעות 4 ברגים. בית תקע מוגן אבק ומים לפי דרגת הגנה IP65. בית התקע עשוי מחומר מבדד ובו חלקים נושאי זרם וחלקי הארקה העשויים ממתכת אל ברזלית.

הסימון על גבי בית תקע

הסימון ע"ג מכסה קפיצי:

CLICK SWITCH

IP65

הסימון על גבי בסיס בית התקע:

49 55

2P+סמל הארקה

16A 250V~

FETAYA ELECTRICS CLICK SWITCH

6971

הסימון על גבי תחתית תושבת הדקים:

555X

2P+L

16A/250V~

FETAYA ELECTRICS

הסימון על גבי מכסה של בית הדקים, בסמוך להדקים:

L _ N

-

הסימון על גבי מכסה של בית הדקים, צד פנימי:

QL0567-4


הסימון על גבי תושבת של בית הדקים, צד פנימי:

QL0567-2

תעודת בדיקה מספר 7452300302

דף 3 מתוך 7




בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



תעודת בדיקה מספר 7452300302

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



דף 4 מתוך 7



תעודת בדיקה מספר 7452300302

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 7



תעודת בדיקה מספר 7452300302

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 7



תעודת בדיקה מספר 7452300302

דף 7 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
9	בדיקת המידות		מתאים
10	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
13	מבנה של בתי תקע קבועים		מתאים
16	עמידות מפני בלייה, הגנה ע"י מעטפת, ועמידות מפני לחות		מתאים
19	עליית הטמפרטורה		מתאים
25	עמידות בחום		מתאים
28	עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות		מתאים

סוף תעודת בדיקה