

תעודת בדיקה מספר 7452327373

דף 1 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 18/04/2024

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק לא מתוברגות
הדגם הנבדק : P01-32 התקן הדר כניסות 3 יציאות
יצרן : FETAYA ELECTRICS
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 18/04/2024 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 18

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: 8 - סימון, 15 - עליית טמפרטורה, של התקן הישראלי ת"י 60998 חלק 2
חלק עשירי 2 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות, מדצמבר
2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
בדיקה השלמה, לדגם: P01, לפי תעודתינו: 7452327364

תעודת בדיקה מספר 7452327373

דף 2 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

הדוגמאות לבדיקה הינן יחידות הידוק לא מתוברגות, המאפשרות לחבר עד 3 מוליכים קשיחים במקביל, יחדת ההידוק עשויה מחומר מבדד ובה הדקים קפיציים.

סימון

ההדקים נושאים את הסימונים הבאים

P 01

קיים סמל יצרן

Cu

(CQC)

c (UL) us



LISTED AWG 20- 14 sol

V AWG 18-- 14 str 600

/V\
/D E\

CE





'r' 2,5
V 450



תעודת בדיקה מספר 7452327373

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4



תעודת בדיקה מספר 7452327373

דף 4 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
15	עליית טמפרטורה		מתאים

סוף תעודת בדיקה