

תעודת בדיקה מספר 7452327364

דף 1 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 18/04/2024

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק לא מתוברגות
הדגם הנבדק : P01 התקן הדק רב כניסות ללא ברגים
יצרן : FETAYA ELECTRICS
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 18/04/2024 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 39

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק

התאמה לדרישות של התקן הישראלי ת"י 60998 חלק 2 חלק עשירי 2 - התקני חיבור
למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור
נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות, מדצמבר 2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

30/05/2024

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsm1@sii.org.il : "

050-6599800 :

03-6465160 :

42

שם הבודק: דוד יעקב
שם המאשר: יצחק אלמה תפקיד ראש מדור

תעודת בדיקה מספר 7452327364

דף 2 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

הדוגמאות לבדיקה הינן יחידות הידוק לא מתוברגות, המאפשרות לחבר עד 5 מוליכים קשיחים במקביל. יחידת ההידוק עשויה מחומר מבדד ובה הדקים קפיציים.

סימון

ההדקים נושאים את הסימונים הבאים

P01

/B

\

(CQC)

cu

c)UL)us

LISTED AWG 20-14 SOL

V 600

AWG 18-14 st

C

/ V \

/D E \

2.5





450V

r

תעודת בדיקה מספר 7452327364

דף 3 מתוך 5



בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



תעודת בדיקה מספר 7452327364

דף 4 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



תעודת בדיקה מספר 7452327364

דף 5 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
9	הגנה בפני הלם חשמלי		מתאים
10	חיבור למוליכים		מתאים
11	מבנה		מתאים
12	עמידות בישנון, בתנאי לחות, בחדירות מוצקים ובחדירות מים מזיקה		מתאים
13	עמידות הבידוד וחוזק חשמלי		מתאים
14	חוזק מכני		מתאים
15	עליית טמפרטורה		מתאים
16	עמידות בחום		מתאים
17	מרחקי זחילה ומרחקי אוויר		מתאים
18	עמידות חומר הבידוד בחום חריג ובאש		מתאים
19	עמידות החומר המבדד בנתיבות		מתאים

סוף תעודת בדיקה