

תעודת בדיקה מס' 7511901863.1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7511901863 מתאריך 30/03/2025

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: עץ המחלף בע"מ
מען	: כפר ברא 4586300
תאריך ההזמנה	: 17/03/2025

תאור המוצר

מדגם של 8 זוגות רעפי חרסית דגם "KLINKER MERIDIONAL", תוצרת BMI, ספרד
--

פרטי הנטילה

תאריך נטילה: 20/03/25
דוגמה נבחרה ע"י בא כח: המכון
מקום הנטילה: כפר ברא

מהות הבדיקה

בדיקת התאמה לדרישות כל סעיפי התקן הישראלי ת"י 215 חלק 1, "רעפי חרסית משתלבים" ינואר 1999.

מסמך זה בלבד אינו מספיק לשחרור טובין מהמכס.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	תעודה זו מכיל 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
--	--	---

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו במהות הבדיקה הערה: תעודה זו מחליפה ומבטלת תעודה מס' 75119010863 עקב טעות סופר בארץ הייצור. פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
--

שם החותם: גיא יפעת



תפקידו: עובד מעבדה

30/3/2025

תעודת בדיקה מס' 7511901863.1

דף מס' 2 מתוך 3 דפים

סימון הרעפים:

שם היצרן: BMI

סימון תעודות משלוח:

שם היצרן: BMI

שם היבואן: עץ המחלף בע"מ

מידות אורך ורוחב מוצהרות: 424 X 258 (מ"מ).

טיפול בחומר דוחה מים: כן

התאמה	דרישות ת"י 215/1		רעפים שלא התאימו	ממוצע המדגם	תוצאות הבדיקה	התכונה הנבדקת		מס' סעיף
ת"י 215/1	ממוצע	כל דוגמא						
מתאים	424 ± 2%	424 ± 1%	-	424	423 - 425	מ"מ	אורך	3.1.1
מתאים	258 ± 2%	258 ± 1%	-	258	257 - 258	מ"מ	רוחב	
מתאים	2 בליטות ברוחב 20 מ"מ / בליטה רציפה 100 מ"מ מיני		-	2 בליטות ברוחב של 29.9		מ"מ	רוחב הבליטות	2.1.1.1
מתאים	7 - 13		-	9		מ"מ	גובה הבליטות מפני הרעף	
-	4 - 1.5		-	-		מ"מ	קוטר	2.1.1.2
-	מיני 3		-	-		מ"מ	מרחק מקצה	
מתאים	6 - 3		-	4		מ"מ	נקב למסמר – קוטר	
-	13%-17% מהרוחב: לפחות 25		8	52 - 54		מ"מ	לאורך	2.1.1.3
-	13%-17% מהאורך: לפחות 40		8	45		מ"מ	לרוחב	
מתאים	יותר מ-1	1	-	1			מספר	
מתאים	מיני 3 כ"א	מיני 6	-	7		מ"מ	עומק	

* דרישה זו אינה חלה על רעפים קמורים בחלק מרוחבם

דף מס' 3 מתוך 3 דפים

תעודת בדיקה מס' 7511901863.1

מס' סעיף	התכונה הנבדקת		תוצאות הבדיקה	ממוצע המדגם	רעפים שלא התאימו	דרישות ת"י 215/1		התאמה
						כל דוגמא	ממוצע	
3.2 *	מישוריות	% ממרחק ההשענה	-	-	-	לא גדולה מ- 1.5%	-	-
3.3	ישרות המקצועות	% מאורך המקצוע	0	-	-	לא גדולה מ- 1.5%	מתאים	מתאים
3.4	עיווי הרעף	מ"מ	0 - 0.5	-	-	לא גדול מ- 3	מתאים	מתאים
3.5	חדירות למים	לא נוצרו טיפות מים בתחתית הרעפים	-	-	-	לא תיווצר טיפה בתחתית הרעף	מתאים	מתאים
3.6	עמידות בכפיפה	עומס השבר	ק"נ	1.8 - 2.3	2.1	לפחות 1.2	לפחות 1.5	מתאים
3.7	גוף הרעף	עובי	מ"מ	10.2 - 11.8	-	לפחות 10	-	מתאים
		הפרשים	מ"מ	1.6	-	לא גדול מ- 2	-	מתאים
	שולי הרעף	עובי	מ"מ	10.2 - 11	-	לפחות 8	-	מתאים
		הפרשים	מ"מ	0.8	-	לא גדול מ- 1	-	מתאים
2.1.2	גימור		מתאים					מתאים

* דרישה זו אינה חלה על רעפים קמורים בחלק מרוחבם



חשבונית/

תל אביב 30/3/2025 רעפים