

דו"ח בדיקה מספר 7411905107

פרטי ההזמנה

שם המזמין : עץ המחלף בע"מ ח.פ. : 515355238
מענו : כפר ברא כפר ברא
תאריך ההזמנה : 2024/07/02

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
הדגם הנבדק : VENTURE ריצפה 150/450 מ"מ
יצרן : DECKORATORS
ארץ יצור : ארה"ב
תאור המוצר: דק סינטטי . גוון: אפור

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2024/07/02 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 6

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2024/07/04

תאריך הפקת דוח

דו"ח בדיקה מספר 7411905107

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	17.0	R10	

סוף תעודת הבדיקה