

תעודת בדיקה מספר 7452329176

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2024/05/01

תאור המוצר

מנורה - לגומחה
הדגם הנבדק : FET9339 פנל לד לגומחה, בידוד כפול, 40W
יצרן : FETAYA LIGHTING
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2024/05/05 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודה CB CERTIFICATE
שופקה ע"י: TUV Rheinland בתאריך: 14/06/2024
No.DE 2-042115
TRADE MARK:.....N/A
MODEL.TYPE:.....(JM-ASD600SX40W) ..FET9339
TEST REPORT No.:CN24RH91 001 20/05/2024

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

סעיפי EMC אושרו על סמך תעודות אשר סופקו ע"י הלקוח.

2024/07/19

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsm1@sii.org.il

דוא"ל:

050-6599800 ווטסאפ:

03-6465160 טל:

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב

יאן אילייב תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7452329176

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 6

תאור מורחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מנורה לגומחה לד.

, מותג - FETAYA LIGHTING, ארץ יצור - סין.

דגם יבואן: FET9339

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות 6 LED Module בהספק 40W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכון אור כחול: RG0.

טמפ' סביבת עבודה: $t_a: 40^{\circ}\text{C}$

מידות: 595x595x25 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Driver דגם: ZY-PGZSV40-CH12
 Input: 220-240V~ 30mA, Output: 25-40VDC, 1050mA, $t_a=45^{\circ}\text{C}$, $t_c=90^{\circ}\text{C}$
 מעבדה מאשרת - ENEC 25

(2 LED Module עם סימון: 495X15.6MM-2B4CX2

(3 מפסק/בורר גוון אור



(4 פתיל זינה: VDE H03VVH2-F 2x0.75mm

תמונות מצורפות.

תעודת בדיקה מספר 7452329176

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



דף 3 מתוך 6



תעודת בדיקה מספר 7452329176

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



דף 4 מתוך 6



תעודת בדיקה מספר 7452329176

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 6



תעודת בדיקה מספר 7452329176

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 6

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
2.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
2.5	סימון (פרק 3)		מתאים
2.203.1	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
2.203.2	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
2.203.3	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3)		מתאים

סוף תעודת הבדיקה